

## Směrná čísla roční potřeby vody

(vyhláška č. 428/2001 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. v platných zněních)

<i>Položka</i>	<i>Druh potřeby vody</i>	<i>Směrné číslo roč. potřeby vody v m<sup>3</sup></i>
<b>I. Bytový fond</b>		
<b>Byty na jednoho obyvatele bytu</b>		
1.	v domech pouze s výtoky	16
2.	v domech pouze s výtoky a společnými WC	25
3.	je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového kouta)	31
4.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva	41
5.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem	46
6.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody	56
7.	rekreační chaty na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba se vypočte jako u položky 1 až 6 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána	
<b>II. Veřejné budovy (kancelářské budovy, školy, mateřské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, studentské koleje)</b>		
<b>kancelářské budovy na jednoho zaměstnance</b>		
8.	v budově pouze s výtoky a WC	12
9.	v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou teplé vody nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlerem	16
<b>Školy na jednu osobu (žáka, učitele, zaměstnance) při průměru 200 pracovních dní</b>		
10.	v budově pouze s výtoky	3
11.	v budově pouze s výtoky a WC	6
<b>mateřské školy s denním provozem na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě)</b>		
12.	v objektu pouze s výtoky a WC	4
13.	v objektu s WC, kuchyní a umývárnu s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování	16
14.	družiny mládeže (pouze s výtoky a WC) na jednu osobu včetně zaměstnanců	4
<b>internáty, učňovské domovy, studentské koleje na jednu osobu včetně zaměstnanců</b>		
15.	v budovách s umyvadly, WC a umývárnu s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování	30
16.	v budovách s umyvadly, WC a umývárnu s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování a kuchyní ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte se roční směrné číslo podle vybavení bytu	40
<b>III. Hotely, penziony a ubytovny</b>		
<b>hotely a penziony s restaurací na jedno lůžko</b>		
17.	v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu (sprchu) s teplou vodou	200
18.	v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch) WC na chodbě v případě, že hotel nebo penzion má bazén, saunu a fitness centrum, připočte se na jednotlivá zařízení množství podle objemu bazénu a zdravotním dozorem určeného podílu obměňované vody, u saun a fitness centra podle jejich kapacity	
<b>hotely a penziony bez restaurace na jedno lůžko</b>		
19.	v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu	160
20.	v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě	40
<b>ubytovny na jedno lůžko</b>		
21.	v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu	60

22.	v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch) WC na chodbě	20
23.	v budovách pouze s výtoky	14
<b>IV. Zdravotnická a sociální zařízení</b>		
24.	<b>zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace (umyvadla, WC)</b> na jednoho zaměstnance	18
	na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	2
25.	<b>Jesle s denním provozem (WC, kuchyň a umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování)</b> na jednoho zaměstnance	18
	na jedno lůžko	12
	<b>lékárny (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance</b>	
26..	s destilačním přístrojem	30
27.	bez destilačního přístroje	20
28.	<b>hygienicko-epidemiologické stanice (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance</b>	20
	na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru	4
29.	<b>zubní střediska s celoročním provozem (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance</b>	38
	na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	2
	<b>očistné lázně s celoročním provozem</b>	
30.	vanová lázeň na 1 koupel	0,24
31.	sprchová lázeň na jedno sprchování	0,12
<b>V. Kulturní a osvětové podniky</b>		
32.	kina a divadla s celoročním provozem (WC, umyvadla) na jedno sedadlo při jednom představení denně	0,6
33.	klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti (WC a umyvadla k dispozici)	10
34.	<b>přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (WC a umyvadla k dispozici)</b> na jednoho stálého zaměstnance	20
	na jednoho návštěvníka v denním průměru	2
<b>VI. Provozovny, prodejny a výrobky</b>		
	<b>pohostinství - restaurace (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance v jedné směně</b>	
35.	kde je jen výčep	30
36.	kde je výčep a podávání studených jídel	50
37.	kde je výčep, podávání studených a teplých jídel	80
38.	výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. (připočítává se k položkám 35 - 37) za jednu směnu ročně	450
39.	jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží (WC, umyvadla) na jednoho strážníka v denním průměru	6
40.	závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadla) na jednoho strážníka v denním průměru	12
	<b>provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě na jednoho zaměstnance v jedné směně</b>	
41.	pouze s výtoky	6
42.	s výtoky a WC	12
43.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru)	20
44.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou	30
45.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.)	40
46.	samostatné prádelny (zakázkové) na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda) na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek 41 - 45	6
	<b>holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance</b>	
47.	v pánské provozovně bez přípravy teplé vody (bez průtokového ohřívače, bojleru apod.)	16
48.	v pánské provozovně s přípravou teplé vody	40
49.	v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody	48
50.	v dámské provozovně s přípravou teplé vody	60
51.	<b>fotografické provozovny do 5 výrobních zaměstnanců (WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)</b> na jednoho výrobního zaměstnance	200

	na jednoho nevýrobního zaměstnance	16
	v provozovnách s více než 5 výrobními zaměstnanci se provádí individuálně technický výpočet spotřeby vody	
52.	<b>potravinařské prodejny</b> (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	20
	kde je chladicí zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně	
53.	<b>prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny</b> (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	20
	na 100 kg prodaných živých ryb	34
54.	prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce na volném prostranství na 100 kg živých ryb	6
55.	ostatní prodejny a sběrný služeb (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	16
56.	potravinařské výrobky místního významu, jako řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	36
	spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny	
<b>VII. Hospodářská zvířata a drůbež</b>		
	<b>hospodářská zvířata na jeden kus</b>	
57.	dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů	36
58.	býk	18
59.	tele, ovce, koza, vepř	6
60.	prasnice	8
61.	kůň	14
62.	pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)	1
	<b>drůbež na 100 kusů</b>	
63.	slepice, perličky	11
64.	husy, kachny, krůty	36
<b>VIII. Různé</b>		
65.	zahrady okrasné nebo osázené zeleninou na 100 m <sup>2</sup>	16
66.	zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m <sup>2</sup>	4
67.	osobní auto užívané pro domácnost (stříkání a umývání)	2
68.	osobní auto užívané pro podnikání (stříkání a umývání)	10
69.	autobus nebo nákladní auto (stříkání a umývání) do tří tun nosnosti	60
70.	nad tři tuny nosnosti	80
71.	akvaristika	30
72.	stavba rodinného domu	90
73.	stavba průmyslového objektu	580